

# 局所排気装置自主点検記録表

点検年月日      年    月    日  
 点検者 \_\_\_\_\_ .

事業所		設置年月日		
代表者		メーカー名		
作業主任者		型式		
点検箇所	点検要領	結果	点検のポイント及び処置方法	完了
本体	1・ 内外面共に損傷、変形及び腐食の点検 目視・手診		1・ 修理	
	2・ ピット、グレーチング及びピット内に塗料ミスのたい積はないか 目視・手診		2・ 修理 3・ ミスト清掃	
ダクト	1・ フランジ等のボルトのゆるみ 目視・手診		1・ 締めつけ	
	2・ ダクト内及び排風機に塗料ミスのたい積はないか 目視・手診		2・ 清掃	
	3・ 風量調節用ダンパーに損傷がないか 目視・手診		3・ 修理あるいは交換	
電気関係	1・ ファンベルトのゆるみはないか 目視・手診		1・ 調整あるいは交換	
	2・ スイッチボックスその他端子にゆるみはないか 目視・手診		2・ 端子の締めつけ	
	3・ 電磁開閉器の接触不良はないか 目視・手診		3・ 調整あるいは交換	
	4・ 端子の変色はないか 目視・手診		4・ 交換	
	5・ ファン 運転時の異音 目視・手診		5・ 異常音の確認	
(不具合特記事項)		(対策・対応した結果)		
※ 局所排気装置については、一年以内ごとに1回自主点検する。		※ 点検記録は、3年間保管すること。		